

Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bufet. Warszawa, ul. Jana Pawła II 13

L.P.	Nazwa	Detale instalacyjne
Rzut I piętra		
1.0 Komunikacja		
1.1	Stół z półką	
1.2	Półka wisząca 2-poziomowa	*Przewidzieć wzmocnienie ścienne
1.3	Szafa magazynowa na środki czystości do współpracy ze zlewem porządkowym	
1.4	Zlewozmywak, porządkowy, wieszany na h=500mm, bateria zlewozmywakowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=10cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=10cm
2.0 Szatnia		
2.1	Szafka odzieżowa dwudzielna	
2.2	Stolik	
2.3	Krzeseło	
3.0 Zaplecze magazynowe		
3.1	Szafa magazynowa na produkty sypkie	
3.2	Szafa chłodnicza	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,3kW/230V) na h=200cm
3.3	Stół z półką	
4.0 Ekspedycja		
4.1	Szafa chłodnicza, przeszklona na napoje, desery	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,5kW/230V) na h=220cm; *Otwór ścienny o wymiarach 102cm x 206cm po wyłożeniu ścian glazurą
4.2	Stół ze zlewem 1-komorowym z szafką (umywalką), bateria umywalkowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
4.3	Stanowisko kasowe	
4.4	Kasa	*Wypust z podłogi 1 faza (0,2kW/230V), elastyczna linka, zapas kabla 2m, przewidzieć gniazdo w elemencie ekspedycyjnym
4.5	Element neutralny	
4.6	Lada sałatkowa - wanna chłodnicza na podstawie szafkowej 3x1/1GN	*Wypust z podłogi 1 faza (0,4kW/230V), elastyczna linka, zapas kabla 2m + gniazdo wtykowe
4.7	Nadstawka (z oświetleniem fluorescencyjnym)	*Wypust z podłogi 1 faza (0,2kW/230V), elastyczna linka, zapas kabla 2m + gniazdo wtykowe

4.8	Bemar wodny wielokomorowy na podstawie szafkowej 3x1/1GN	*Wypust z podłogi 1 faza (2,4kW/230V), elastyczna linka, zapas kabla 2m + gniazdo wtykowe; *Doprowadzenie wody zimnej (3/4") na h=5cm, zakończone kolaniem 90°; *Odprowadzenie wody (DN 50) w podłodze
4.9	Nadstawka (z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym)	*Wypust z podłogi 1 faza (1,5kW/230V), elastyczna linka, zapas kabla 2m + gniazdo wtykowe
4.10	Pomocnik kelnerski na tace, sztućce, serwetki, ieszny	
4.11	Półka do przesuwania tac	
4.12	Zabudowa ciągu ekspedycyjnego	
5.0	Zmywalnia naczyń stołowych	
5.1	Szafa przelotowa na naczynia czyste	*Otwór ścienny o wymiarach 82cm x 202cm po wyłożeniu ścian glazurą
5.2	Zmywarka do mycia naczyń stołowych z wbudowanym zmiękcaczem wody	*Puszka podtynkowa 3 fazy (6,5kW/400V) na h=30cm + wyłącznik ścienny na h=140cm; *Doprowadzenie wody zimnej - uzdatnionej (3/4") na h=10cm (wbudowany zmiękcacz w zmywarce); *Odprowadzenie wody (DN 50) na h= 10cm
5.3	Stół ze zlewem 1-komorowym, spryskiwacz	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
5.4	Pojemnik na odpadki poj. 50L, mobilny	
5.5	Wózek na tace	