

Przewód zasilający na kablach smutkowych układów w listwach PCV n./t.  
lub pod tylnym (wykonanie budowlane) – oświetlenie dechyły odnośnie  
sposobu układania przewodów na kable, uściśle, na budowie z inspektorem robót elektrycznych  
na budowie, inspektorzy wykonanie przewodów YDY 4x15mm<sup>2</sup>, zgodnie z istniejącym  
schematem zasilania oświetlenia nocnego (ZAKŁADNIK NR 8 DO DOKUMENTACJI)

|       |                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UWAGI | WYKONAWCZE:                                                                                                                                     |
| *     | wszystkie rozdzielnice elektryczne należy rozbudować o dwa dodatkowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe B10A                                         |
| *     | oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilić z oddzielnego zabezpieczenia, tryb pracy oprawy "na jasno" <span style="float: right;">Archiwum</span> |
| *     | oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić z oddzielnego zabezpieczenia, z tej samej fazy z której zasilanie jest oświetlenie podstawowe.            |
| *     | instalację wykonać przewodem YDY20 3(4)x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                      |
| *     | istniejące oprawy z modulem oświetlenia awaryjnego należy zdemontować, i zainstalować oprawy bez modułów AW                                     |

|                                                                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ONTEC R M2, 1h, CNBOP prod. TM Technologie                                             |
|  | ONTEC R C1, 1h, CNBOP prod. TM Technologie                                             |
|  | ONTEC S M1, 1h, CNBOP prod. TM Technologie                                             |
|  | ONTEC S M2, 1h, CNBOP prod. TM Technologie                                             |
|  | ONTEC S W1 COLD, 1h, CNBOP prod. TM Technologie                                        |
|  | ONTEC S M1, 1h, CNBOP prod. TM Technologie                                             |
|  | ONTEC G E1, 1h, CNBOP prod. TM Technologie                                             |
|  | LUXIONA TROLL – OPRAWA NASTROPOWA EUROPANEL LED 5800LM PLX E34 IP44 840 600x600, 4000K |
|  | LUXIONA LOTOS OVAL WHITE PC LED 12W IP54                                               |
|  | OPRAWA Z MODULEM AW, DO WYMIANY NA RIM LED COMPACT 4000LM PLX E 34 IP44 840            |
|  | OPRAWA Z MODULEM AW, DO WYMIANY NA OPRAWĘ BERYL M22 2x18w TC-DEL E34 840               |
|  | LOKALIZACJA HYDRANTÓW                                                                  |
|  | LOKALIZACJA GAŚNIC                                                                     |

# PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

## RZUT PIWNICY – OŚWIETLENIE AWARYJNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SYSTEMU  
OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ OZNAKOWANIA  
RÓG EWAKUACYJNYCH BUDYNKU PFRON, ZLOKALIZOWANEGO  
PRZY ULICY JANA PAWŁA II 13 W WARSZAWIE



**JKM ELEKTRO TOMASZ JAKIMIEC**  
UL. JANA KAZIMIERZA 57 m.48  
01-267 WARSZAWA  
KOM.: 511-154-988  
EMAIL: [KONTAKT@JKM-ELEKTRO.PL](mailto:KONTAKT@JKM-ELEKTRO.PL)

PODPIS:

MAZ/0050/PBE/16

MAZ/0550/PWOE/14

**1:100**

E.01r.5